

# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

## 3<sup>й</sup> ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН

ул. Бассейная, д.73, к..2, диспетчер т..378-64-63 т/факс 378-65-31

**Кому:** ГКУ «ЖА Московского района»  
ГУП «ТЭК СПб»  
ООО «ЖКС №1, 2, 3 Московского района»  
ООО «УО «Профсервис»  
Отдел образования Московского района  
Отдел здравоохранения Московского района  
Управляющие компании  
Потребителям по принадлежности  
СО ЦТП

**Копия:** Администрация Московского района

### УВЕДОМЛЕНИЕ № 355 от «27» июня 2017 года

3 эксплуатационный район АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» ставит Вас в известность, что с **10:00 час. до 24:00 час. 05 июля 2017г.** будут проводиться гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей 1-ой и 2-ой Южной тепломагистралей с распределительными и внутриквартальными тепловыми сетями на максимальное давление **14,5 кгс/см<sup>2</sup>** - по подающему трубопроводу и **11,0 кгс/см<sup>2</sup>** - по обратному трубопроводу в Московском районе от ТЭЦ-15 (Автовская):

1-я Южная тепломагистраль, 2-я Южная тепломагистраль до ТК-16, Московская тепломагистраль от ТК-53 до ТК-64; р/сеть Алтайская; р/сеть Авиационная; р/сеть Зуйкова; р/сеть Завода «Пигмент»; р/сеть Варшавская; р/сеть Фрунзе; р/сеть Кузнецовская, р/сеть Благодатная, р/сеть Студгородка, р/сеть Варшавская до ТК-14, р/сеть квартала 7-10, р/сеть квартала 8-11-12, р/сеть квартала 9, р/сеть квартала 15, р/сеть квартала 13-14-16 (квартала 2, 3, 4, 6, 7-10, 8-11-12, 9, 10, 13, 13а, 13-14-16, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 26, 50, 49, 66, 67, 74, 57, 57а, 58, 67, 51, 15а, 35, 41, 42, 36, 43, 37, ограниченные ул. Решетникова, Сызранской, Кузнецовской, Московским пр., Бассейной ул., пр. Ю. Гагарина, ул. Орджоникидзе, Варшавской ул., Костюшко, Кубинской ул. Благодатной ул.)

**Вам необходимо** при снижении температуры сетевой воды в подающем трубопроводе до 60°С, с **12:00 до 20:00 час. 03 июля 2017г.** закрыть отключающую арматуру (входные и выходные задвижки) в индивидуальном тепловом пункте (ИТП), проверить отключение систем отопления, вентиляции, отключить горячее водоснабжение.

Обеспечить дежурство в ИТП и запись параметров давления на подающем и обратном трубопроводе теплового ввода через каждые 15 минут.

О проводимых испытаниях на прочность и плотность оповестить население.

Вести наблюдение за тепловыми сетями. Обеспечить отсутствие людей и материальных ценностей в помещениях и на территории, где проходят тепловые сети.

**Обеспечить отсутствие автотранспорта в местах прохождения тепловых сетей, в первую очередь в охранных зонах.**

О проводимых испытаниях оповестить под расписку арендаторов (собственников), расположенных в подвальных помещениях, по которым проходят тепловые сети.

Выход из подвальных помещений должен быть освобожден от посторонних предметов.


При обнаружении повреждения на тепловых сетях срочно сообщить в

3 эксплуатационный район АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по телефонам: 378-64-63, 901-81-40, 901-81-41, т/ф 366-15-84, т/ф 378-65-31,

**Продолжительность отключения горячего водоснабжения будет составлять 14 дней с 03 июля 2017г. по 17 июля 2017г.**

**Включение систем горячего водоснабжения возможно только после получения уведомления от 3 эксплуатационного района АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».**

Начальник 3 эксплуатационного района  
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»



И.В. Антонов