



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
Государственное унитарное предприятие «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (ГУП «ТЭК СПб»)
Филиал тепловых сетей
Днепропетровская ул., д. 69, Санкт-Петербург, 192007, Россия, тел.: (812) 766-36-53, факс: (812) 766-32-21.
e-mail: fs@grtek.spb.ru, www.grtek.spb.ru
ОКПО 03323755; ОГРН 1027810310274; ИНН/КПП 783901028/783901001

№ 21-24/426 от 26.06.2020
На _____ от _____

О проведении испытаний тепловых сетей

Учб Ланис
Учб Сулакши
авт

Жилкооператорам Московского района:
Администрация
ГКУ «ЖА»
ООО Жилкомсервис №1»
ООО «Жилкомсервис №3»
ООО «УК Профсервис»

06.07.2020г. с 11-00ч. до окончания испытаний Филиал тепловых сетей ГУП «ТЭК СПб» проводит гидравлическое испытание тепловых сетей от 4-ой Московской котельной по адресу: ул. Пулковское шоссе, д.89/2, на территории жилого городка вдоль Пулковского шоссе. *Ц*

08.07.2020г. с 12.00 до окончания испытаний Филиал тепловых сетей ГУП «ТЭК СПб» проводит гидравлические испытания тепловых сетей от 1-ой Московской котельной по адресу ул. Бассейная, д.59/2, на территории, ограниченной улицами: Московский пр., Витебский пр., ул. Гастелло, ул. Кузнецовская. *Ц*

13.07.2020г. с 12.00ч. до окончания испытаний Филиал тепловых сетей ГУП «ТЭК СПб» проводит гидравлические испытания тепловых сетей от 3-Московской котельной по адресу: ул.Предпортовая, д.2, на территории, ограниченной улицами: Ленсовета, Костюшка, Кубинской, Варшавской, Галетяна, Авнационной, пл. Победы, Московским пр., промзоной «Предпортовая», Дунайским пр.

На период подготовки и проведения испытания подача горячей воды населению будет прекращена.

При обнаружении повреждения на тепловой сети, до прибытия бригады ГУП «ТЭК СПб», необходимо оградить место вытекания воды на поверхность и сообщить по телефону: 735-45-17; 735-57-04; 8-901-318-97-12; 644-30-91; 8-921-894-80-36. Телефон информационного центра ГУП «ТЭК СПб» по работе с населением 601-93-93.

Приближаться к месту вытекания воды на поверхность категорически запрещается.

Начальник Левобережного РТС

В.Ю.Маслов

Миниленко (тел. 644 30 91)

Государственное унитарное предприятие «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»


311-44-54 + Оттв

ПРЕДПИСАНИЕ

Абоненту ООО «НКС-2 Московского района»
(наименование)

На основании "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", "Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Санкт-Петербурге" Филиал тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" проводит гидравлические испытания подающего и обратного трубопроводов тепловых сетей на прочность и плотность

от котельной: 1-3 Московская
«08» «07» 2020 г. с 10 час. 00 мин до окончания испытаний.



Согласен с условиями

(адрес или номера кварталов)

Вам необходимо:

1. Оповестить население о предстоящих испытаниях.
2. Провести надёжное отключение (при необходимости установить заглушки) систем отопления, вентиляции и теплопроводов на нужды технологии в сетевой и горячей воде. Исключить перемычки между трубопроводами под давлением и отключаемым участком.

Системы ГВС отключить до: 9⁰⁰ 08.07.2020

3. Обеспечить наблюдение за своей территорией и техническим подпольем в местах прохождения теплопроводов; отсутствие людей и материальных ценностей вблизи теплопроводов.
4. Оповестить арендаторов помещений, подвалов, в зоне которых находятся испытываемые теплопроводы. Обязать их, в случае повреждений теплопроводов или затопления помещений, принять эффективные меры к сохранению материальных ценностей.
5. Предупредить строительные и другие организации, производящие работы в зоне Ваших территорий, о прекращении работ на период производства испытаний.
6. Организовать дежурство персонала для надзора и отключений возможных дефектов на тепловых вводах абонента.
7. В случае обнаружения дефектов на теплопроводах принять меры предосторожности с целью недопущения несчастных случаев с людьми и порчи материальных ценностей. О выявленных дефектах немедленно сообщать по одному из указанных телефонов:

735-45-17; 735-57-04 (круглосуточно)

До прибытия персонала Филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" обеспечить охрану места аварии.

8. Организовать контрольные точки по адресам: _____

Начальник отдела по работе с абонентами
Южного района

Р. М. Ибрагимов

Предписание вручил И. Тулястова "08" 07 2020 г.

Предписание принял _____ " " _____ 2020 г.

Справка по принадлежности к источнику теплоснабжения многоквартирных жилых домов
ООО "Жилкомсервис № 2 Московского района"
ГУП "ТЭК СПб"

№ п/п	Адрес	Источник теплоснабжения
1	2	1-я Московская котельная (ул. Бассейная 59)
1	Бассейная ул., д. 47	
2	Бассейная ул., д. 49	
3	Бассейная ул., д. 51	
4	Бассейная ул., д. 55	
5	Бассейная ул., д. 57	
6	Бассейная ул., д. 59	
7	Бассейная ул., д. 61	
8	пр. Ю. Гагарина, д.17	
9	пр. Ю. Гагарина, д. 19	
10	пр. Ю. Гагарина, д. 21	
11	пр. Ю. Гагарина, д. 25	
12	пр. Ю. Гагарина, д. 27	
13	ул. Фрунзе, д.16 лит."А1""А2"	
14	ул. Фрунзе, д. 23	
15	ул. Фрунзе, д. 25	
16	ул. Фрунзе, д. 27	
17	ул. Ленсовета, д. 4	
18	ул. Ленсовета, д. 8	
19	ул. Ленсовета, д. 10	
20	ул. Гастелло, д. 28	